


高圧設備の各機器の更新推奨時期：関東東北産業保安監督部抜粋

- 高経年設備については、お早目の更新をお願いします。

<高圧設備の各機器の更新推奨時期(単位:年)>

高圧気中 負荷開閉 器	高圧CV ケーブル	高圧真空 遮断器	高圧交流 負荷開閉 器	変圧器	高圧進相 コンデンサ	その他の 高圧機器
15～20	20～25	20～25	20～25	25～30	20～25	25～30

※出典:2006年版 自家用電気工作物保安管理規程表240-1より



*お早目のケーブル診断をお勧めします。問合せ先：(有)メディア green_innovation_kyoto@yahoo.co.jp